

Warszawa, 23.09.2010

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę klimatyzatorów dla
Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów



(sprawa: KZP/43/2010).



Certyfikaty zgodności:
z PN-EN ISO 9001:2001
nr 366/3/2006
z kryteriami WSK
nr JW-180/1/2006

Opis przedmiotu zamówienia dotyczący poz.1.2

1. Klimatyzator Multi Split – moc 3.5 kw – czy to ma być klimatyzator o łącznej mocy 3.5 kw z podziałem na dwie jednostki wewnętrzne czy też dwa klimatyzatory tj. jednostki wewnętrzne o łącznej mocy 7 kw.

Klimatyzator ma mieć łączna moc 3,5 kw.



AQAP 2110:2003
Certyfikat
Nr 414/A/2005

2. Jaki jest dopuszczalny poziom hałasu jednostki wewnętrznej w klimatyzatorze typu Multi - Split. Podają Państwo maksymalną wartość 36 db. Czy jest to właściwa wartość? Czy dopuszczalne parametry nie powinny być większe?

Nie, parametr określony przez zamawiającego jest parametrem właściwym.



Jednostka
certyfikująca
wyroby



Certyfikat
akredytacji
Nr AC 060