

Warszawa, 7.04.2011

**Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu  
nieograniczonego na dostawę klimatyzatorów**

**Nr sprawy: KZP/15/2011**



Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759) Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP udziela odpowiedzi na poniższe pytanie zadane przez wykonawców:

**Pytanie 1- dot. Cz. I**

Uprzejmie proszę o podanie odległości między jednostką wewnętrzną a zewnętrzną oraz miejsce montażu jednostki zewnętrznej.



AQAP 2110:2003  
Certyfikat  
Nr 414/A/2005

**Odpowiedź:**

Odległości między jednostką wewnętrzną a zewnętrzną - mamy następujące warianty:  
Ok. 1,5m (bezpośrednio) ok. 2,5m (po przewodach),  
Ok. 9m (bezpośrednio) ok. 12m (po przewodach),  
Ok. 5m (bezpośrednio) ok. 7m (po przewodach),  
Wybór zależy od umiejscowienia klimatyzatora wewnętrznego w pomieszczeniu.



Jednostka  
certyfikująca  
wyroby

Montaż jednostki zewnętrznej:

- będzie to ściana południowo – wschodnia lub południowa (takie mamy do dyspozycji) – montaż zależy od ulokowania jednostki wewnętrznej,
- są dwie opcje jeżeli chodzi o poziom montażu: parter (montaż możliwy stojąc na trawniku obok budynku) lub na daszku nad wejściem do budynku (wejście na daszek przez okno) – montaż zależy od ulokowania jednostki wewnętrznej.



Certyfikat  
akredytacji  
Nr AC 060