

Warszawa, 6.04.2011

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę klimatyzatorów.

(sprawa: KZP/15/2011).



Certyfikaty zgodności:
z PN-EN ISO 9001:2001
nr 366/3/2006
z kryteriami WSK
nr JW-180/1/2006



AQAP 2110:2003
Certyfikat
Nr 414/A/2005



Jednostka
certyfikująca
wyroby



Certyfikat
akredytacji
Nr AC 060

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2010r Nr 113 poz. 759), Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez wykonawców.

Pytanie 1 – dot. Cz. 2

Czy podane w SIWZ moce chłodzenia oraz grzania klimatyzatorów (0,9/5,2/6,0 kW i 0,9/6,3/9,0 kW) mam rozumieć jako klimatyzatory, których moc chłodzenia nie przekracza 6,0 kW nie jest również mniejsza niż 0,9 kW ?

Odpowiedź

Moc chłodzenia:

Minimalna moc z jaką pracuje sprężarka klimatyzatora:	0,9 kW
Nominalna moc z jaką pracuje sprężarka klimatyzatora:	5,2 kW
Maksymalna moc z jaką pracuje sprężarka klimatyzatora:	6,0 kW (zwykle ograniczona do 0,5 godziny)

Moc grzania:

Minimalna moc z jaką pracuje sprężarka klimatyzatora:	0,9 kW
Nominalna moc z jaką pracuje sprężarka klimatyzatora:	6,3 kW
Maksymalna moc z jaką pracuje sprężarka klimatyzatora:	9,0 kW (zwykle ograniczona do 0,5 godziny)