

Sieć Badawcza Łukasiewicz –
Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów
PIAP
Al. Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa

Warszawa, 22.06.2022

Dotyczy: zapytania na dostawę i montaż klimatyzatorów

(sprawa: ZO/07/06/2022)

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawcę:

1) Urządzenia zewnętrzne z II piętra można zamontować pod oknem ?

Nie

2) Zasilanie urządzeń należy wykonać z rozdzielnicy czy z najbliższego gniazdka ?

Z rozdzielnicy

3) Przeglądy gwarancyjne są płatne dodatkowo ?

Nie

4) Zamawiający wymaga montażu pompek skroplin na które producenci udzielają 12 miesięcy gwarancji. Czy po okresie roku wykonawca będzie musiał wymieniać odpłatnie pompki skroplin jeśli np. udzieli 3 letniej gwarancji na urządzenie oraz prace instalacyjne ?

Przez okres udzielonej gwarancji

5) Po oględzinach i ogromie prac wnioskujemy o zmienienie zapisu terminu realizacji do 29 lipca na : „30 dni od podpisania umowy”

Nie, Zamawiający nie zmieni terminu wykonania umowy.

6) Czy prace głośne w tym przewiertu mogą być realizowane w godzinach pracy zamawiającego?

Tak

7) Czy w weekendy można pracować ?

Nie

